

Dokumenty niezbędne do odbioru docelowego przyłączy wod-kan

- Projekt budowlany przyłączy wod-kan– część sanitarna.
- Mapa inwentaryzacji powykonawczej przyłączy z naniesionym budynkiem.
- Dowód osobisty.
- Nr księgi wieczystej.
- *Zaświadczenie o prowadzeniu działalności lub wypis z rejestru handlowego (ksero)¹.*
- *Kserokopię pełnomocnictwa dla danej osoby występującej w tej sprawie.*
- *NIP i REGON (ksero)¹.*

Wymogi dotyczące odbioru docelowego

Przyłącze wodociągowe:

1. Przyłącze musi być wykonane zgodnie z projektem zatwierdzonym przez PWiK w B-cu Sp. z o.o.
2. Skrzynka uliczna nad zasuwą odcinającą usytuowaną w miejscu wpięcia do sieci musi być widoczna (nie przysypana), zamontowana równo z terenem i oznaczona tabliczką informacyjną. W skrzynce trzpień obudowy zasuwki musi być umieszczony centralnie i w pionie tak, aby była możliwość założenia klucza do zasuwki na trzpień i zamykania oraz otwierania zasuwki.
3. Zestaw wodomierzowy musi składać się z dwóch zaworów znajdujących się jeden przed wodomierzem drugi za wodomierzem. Za drugim zaworem za wodomierzem musi być zamontowany zawór antyśkażeniowy. Zestaw wodomierzowy musi być zamocowany poziom na sztywno za pomocą uchwytów do elementów stałych (np. ściana). Uchwyty mocujące nie mogą być zakładane na półśrubunkach przy wodomierzach.
4. Miejsce, w którym usytuowany jest zestaw wodomierzowy musi zapewniać swobodny dostęp do wodomierza w celu jego odczytu przez inkasenta lub ewentualnej wymiany wodomierza. Miejsce zestawu wodomierzowego nie może być zastawiane meblami, urządzeniami, zasypywane opałem lub obudowywane w sposób utrudniający swobodny dostęp do urządzenia.
5. Studnia wodomierzowa z zestawem wodomierzowym musi być wyczyszczona, szczelna i sucha, wąż od studzienki wodomierzowej musi być widoczny (nie zasypywany), zamontowany na równo z terenem, mocowany do płyty nastudziennej lub stożka betonowego. Studnia musi być wyposażona w stopnie żłazowe z wyłączeniem studni małogabarytowych niezłazowych. Zestaw wodomierzowy w studni należy umieścić w sposób umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich elementów składowych zestawu celem odczytów oraz napraw i wymian konserwacyjnych.

Przyłącze kanalizacyjne:

1. Przyłącze musi być wykonane zgodnie z projektem zatwierdzonym przez PWiK w B-cu Sp. z o.o.
2. Wąż od studzienki kanalizacyjnej musi być widoczny (nie zasypywany), zamontowany na równo z terenem, mocowany do płyty nastudziennej lub stożka betonowego.
3. Kineta w studzience musi być oczyszczona (nie może być gruzu i innych tego typu zanieczyszczeń) i odprowadzać ścieki ze spadkiem w stronę odbiornika
4. Studzienka kanalizacyjna musi być wyposażona w stopnie żłazowe z wyłączeniem studni małogabarytowych niezłazowych.

¹ Dotyczy osób prawnych